



2026 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 ア ス ト マ ッ ク ス 株 式 有 限 公 司
代表者名 代表取締役社長 牛 嶋 英 揚
(東証スタンダード・コード7162)
問合せ先 執行役員 西 潟 しのぶ
(電 話 03-5447-8400)

2027 年 3 月期 8 月度の発電状況のお知らせ

当社グループが保有する太陽光発電所の 2027 年 3 月期 8 月度の発電状況を、以下のとおりお知らせいたします。

1. 発電所別実績

発電所名	パネル 出力 (MW)	発電量(kWh)	CO2 削減効果 (kg-CO2) (注 1)
八戸八太郎山ソーラーパーク (青森県)	1.3	158,547	87,201
あくとソーラーパーク (栃木県)	1.2	130,192	71,606
くまもとんソーラープロジェクト (熊本県)	8.1	1,045,104	574,807
石岡ソーラーパーク East (茨城県)	0.3	14,028	7,715
大田原市亀久太陽光発電所 (栃木県)	2.1	244,050	134,228
その他保有発電所	0.1	10,849	5,967
合計	13.1	1,602,770	881,524

(注) 1. 環境省の制定する「CO2 削減効果算定マニュアル」に基づき算出し、端数は四捨五入しています。
CO2 排出係数 (代替値) : 0.55kg-CO2/kWh

2. 石岡ソーラーパーク East における発電機器故障による発電停止について

石岡ソーラーパーク East において、2026 年 8 月 13 日に発電機器の故障を確認いたしました。故障発生時期には局所的な雷雨が発生しており、現時点ではその影響による可能性が考えられますが、因果関係については調査中です。このため、故障発生時から本書の日付現在において当該発電所は発電を停止しており、復旧完了は 2026 年 11 月を予定しております。

なお、本発電所には保険を付保しており、発電停止期間の休業補償については、事故による故障が保険会社に認められた場合、保険金の請求を行う予定です。

3. 出力抑制の状況

	2026 年									2027 年		
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
八戸八太郎山 ソーラーパーク	6	7	5	0	0							
あくとソーラーパ ーク	1	4	0	0	0							
くまもとんソーラ ープロジェクト	0	5	0	0	0							
石岡ソーラー パーク East	4	10	0	0	0							
大田原市亀久 太陽光発電所	1	7	0	0	0							

4. オンライン代理制御の精算の状況（2026 年 6 月度）

発電所名	オンライン代理制御（注 2） 調整電力量（kWh）
八戸八太郎山ソーラーパーク（青森県）	735
くまもとんソーラープロジェクト（熊本県）	△ 38,996
合計	△ 38,261

5. 発電量実績の累計

	発電所数	パネル出力 (MW)	発電量(kWh) (調整量を含む)	オンライン 代理制御（注 2） 調整電力量（kWh）	C02 削減効果 (kg-C02) (調整量を含む)
2026 年 4 月	7	13.1	1,060,928	△ 206,274	583,510
5 月	7	13.1	1,298,629	△ 249,085	714,246
6 月	7	13.1	<u>1,128,539</u> (注 3)	<u>△ 38,261</u>	<u>620,696</u>
7 月	7	13.1	1,444,249		794,337
8 月	7	13.1	1,602,770		881,524
9 月					
10 月					
11 月					
12 月					
2027 年 1 月					
2 月					
3 月					
合計	-	-	6,535,115	△ 493,620	3,594,313

(注) 2. オンライン代理制御とは、オンライン制御事業者がオフライン制御事業者の代わりに出力制御を行い、オフライン制御事業者がオンライン事業者に対価を支払う、経済的出力制御のことです。

参考) 出力制御について - 資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/08_syuturyokuseigyo.html

(注) 3. オンライン代理制御が適用され、前回開示内容から変更した箇所の下線を付しています。2026 年 6 月の発電量 (kwh) につきまして、オンライン代理制御調整電力量を反映した実質発電量は 1,166,800kwh から 1,128,539kwh となり、3.3%減少しました。

(参考) 前年度実績

	発電所数	パネル出力 (MW)	発電量(kWh) (調整量を含む)	オンライン 代理制御調整 電力量(kWh)	C02 削減効果 (kg-C02) (調整量を含む)
2025 年 4 月	5	13.0	1,205,564	△ 333,832	663,060
5 月	5	13.0	1,210,761	△ 287,958	665,919
6 月	5	13.0	1,296,791	△ 33,947	713,235
7 月	5	13.0	1,787,709	0	983,240
8 月	5	13.0	1,518,784	17	835,331
9 月	5	13.0	1,248,322	191	686,577
10 月	5	13.0	1,126,573	0	619,615
11 月	5	13.0	965,322	△ 54,024	530,927
12 月	7	13.1	938,910	0	516,401
2026 年 1 月	7	13.1	1,074,107	△ 17,150	590,759
2 月	7	13.1	959,364	△ 80,286	527,650
3 月	7	13.1	1,362,104	△ 183,680	749,157
合計	-	-	14,694,311	△ 990,669	8,081,871

以上